



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: [kansmchs42@mail.ru](mailto:kansmchs42@mail.ru); [gugo@kemt看el.ru](mailto:gugo@kemt看el.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: [gpnnvk@mail.ru](mailto:gpnnvk@mail.ru)

Предписание № 4/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа со специализированным отделением по легкой  
атлетике» (654000 г. Новокузнецк, пр. Строителей, 24а)

(полное наименование адрес федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  
органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя.)

Директору Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного  
образования «Детско-юношеская спортивная школа со специализированным отделением по  
легкой атлетике» Мартынову Николаю Михайловичу.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.  
Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору М. С. Кривошеева №2 от 09  
января 2017 года, ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности»  
№ 69-ФЗ в период с 09 час 30 мин «07» февраля 2017 по 16 час 00 мин «15» февраля 2017  
проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Новокузнецка и  
Новокузнецкого района по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Кравчуковой  
Анжелой Алексеевной зданий, помещений и территории Муниципального автономного  
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная  
школа со специализированным отделением по легкой атлетике», расположенного по адресам: г.  
Новокузнецк, пр. Строителей, 24а, пр. Курако, 51а корпус 6.

совместно с директором Мартыновым Николаем Михайловичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований  
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N  
69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа со специализированным отделением по легкой атлетике» г. Новокузнецк, пр. Строителей, 24а (офисное помещение)				
1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении.	ст.4,151,54,91 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный Закон ФЗ-117 от 10.07.2012г, п.14 таблица 1 НПБ 110-03	05.06.2017	
2	Отсутствует система оповещения людей о пожаре.	ст.4,151,84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	05.06.2017	



		безопасности», Федеральный Закон ФЗ-117 от 10.07.2012г, п.3 НПБ 104- 03,		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор г. Новокузнецка и Новокузнецкого  
района по пожарному надзору Кравчукова А. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального автономного образовательного  
учреждения дополнительного образования «Детско-  
юношеская спортивная школа со специализированным  
отделением по легкой атлетике» Н. М. Мартынов

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)  
«15» февраля 2017