



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemt看el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел./факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnnvk@mail.ru

Предписание № 119/1/35

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа со специализированным отделением по легкой  
атлетике» (654000 г. Новокузнецк, пр. Строителей, 24а)

(полное наименование адрес федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  
органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя.)

Директору Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного  
образования «Детско-юношеская спортивная школа со специализированным отделением по  
легкой атлетике» Мартынову Николаю Михайловичу.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новокузнецка и  
Новокузнецкого района по пожарному надзору А. Г. Потапова №119 от 20 июня 2016 года, ст. 6  
Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ в период с 11  
час 00 мин «18» июля 2016 по 17 час 00 мин «29» июля 2016 проведена плановая выездная  
проверка государственным инспектором г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по  
пожарному надзору, капитаном внутренней службы Кравчуковой Анжелой Алексеевной  
зданий, помещений и территории Муниципального автономного образовательного учреждения  
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа со специализированным  
отделением по легкой атлетике», расположенного по адресам: г. Новокузнецк, пр. Строителей,  
24а, пр. Курако, 51а корпус 6.

совместно с директором Мартыновым Николаем Михайловичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований  
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N  
69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа со специализированным отделением по легкой атлетике» г. Новокузнецк, пр. Строителей, 24а (офисное помещение)</b>				
1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении.	ст.4,151,54,91 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный Закон ФЗ-117 от 10.07.2012г, п.14 таблица 1 НПБ 110-03	20.01.2017	
2	Отсутствует система оповещения людей о пожаре.	ст.4,151,84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	20.01.2017	



		безопасности», Федеральный Закон ФЗ-117 от 10.07.2012г, п.3 НПБ 104-03,		
3	Не осуществлена регистрация декларации пожарной безопасности.	ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)	20.01.2017	
<b>МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа со специализированным отделением по легкой атлетике» г. Новокузнецк, пр. Курако, 51а корпус 6 (спортивное сооружение)</b>				
4	На объектах класса функциональной опасности Ф4.1 извещения о пожаре не передаются в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций транслирующих эти сигналы.	ч.7ст.83ст.4,151,54,91 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный Закон ФЗ-117 от 10.07.2012г, п.14таблица 1 НПБ 110-03, п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, п.14.4, п13 СП 5.13130.2009, утвержденные Приказом МЧС России от 01.06.2011г №274	20.01.2017	
5	Не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций чердачного помещения.	Ст. 4,5,137,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.13,5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	20.01.2017	
6	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации	Постановление от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ППР в РФ № 390 от 25 апреля 2012 г., п.33,43 п. 6.22 СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.62 СНиП 23-05-95; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009	20.01.2017	
7	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, т. е. не обеспечена установка дверей с нормируемым пределом огнестойкости в венткамере №1.	ст. 4,52,59,88,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14, 7.4 СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений».	20.01.2017	
8	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не	ст. 4,52,59,88,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о	20.01.2017	



	разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, т. е. не обеспечена установка дверей с нормируемым пределом огнестойкости в венткамере №2.	требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14, 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».		
9	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, т. е. не обеспечена установка дверей с нормируемым пределом огнестойкости в электрощитовой.	ст. 4,52,59,88,151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14, 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	20.01.2017	
10	При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (по применению отделочных строительных материалов – стеновые панели для отделки стен холла 1-го этажа).	Постановление от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ППР в РФ № 390 от 25 апреля 2012 г., п.33	20.01.2017	
11	При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (по применению отделочных строительных материалов – стеновые панели для отделки потолка холла 1-го этажа).	Постановление от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ППР в РФ № 390 от 25 апреля 2012 г., п.33	20.01.2017	
12	При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (по применению отделочных строительных материалов – стеновые панели для отделки стен и потолка тамбура центрального входа-выхода).	Постановление от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ППР в РФ № 390 от 25 апреля 2012 г., п.33	20.01.2017	
13	Допущено размещение в электрощитовой и	Постановление от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»,	20.01.2017	



	венткамерах возле пусковой аппаратуры горючих материалов.	ППР в РФ № 390 от 25 апреля 2012 г., п.42ж		
14	Заблокированы двери эвакуационного выхода из спортивного зала.	Постановление от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ППР в РФ № 390 от 25 апреля 2012 г., п.356.	20.01.2017	
15	Места перепада высот кровель здания не оборудованы пожарными лестницами	Ст.1,151 Федерального Закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.7 СНиП 21-01- 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	20.01.2017	
16	Сауна, расположенная в здании спортивного сооружения не соответствует требованиям пожарной безопасности.	Ст.1,151 Федерального Закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.3.9 СНиП 31-05- 2003 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	20.01.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

М.Л.П.\*

«29» июля 2016

Предписание для исполнения получил:

Государственный инспектор г. Новокузнецка и Новокузнецкого  
района по пожарному надзору Кравчукова А. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

Директор Муниципального автономного образовательного  
учреждения дополнительного образования «Детско-  
юношеская спортивная школа со специализированным  
отделением по легкой атлетике» Н. М. Мартынов

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«29» июля 2016